


## ACCESSO INTERNO SU PARETE VERTICALE

DPGR Regione Toscana 23 novembre 2005, n.62/R,  
Art. 3, c.1 - l. c);  
Art. 5, c.4 - l. c);  
Art.7, c.1 - l.b), c.2;  
Art.9

**Dispositivo**  Interno  Permanente  
 Esterno  Non Permanente



<b>Descrizione</b>	Apertura che permette, alla fine del percorso interno, l'uscita agevole dell'operatore in copertura con utensili da lavoro e materiali.
<b>Caratteristiche</b>	<p>Le dimensioni minime sono: <b>larghezza di 70 cm e altezza 120 cm.</b></p> <p>I serramenti delle aperture di accesso non devono presentare parti taglienti o elementi sporgenti a cui sia possibile rimanere impigliati nel passaggio ed il sistema di apertura dell'anta deve essere agevole e sicuro.</p> <p>Il miglior posizionamento dell'accesso interno dovrebbe garantire la possibilità di collocare il primo punto di ancoraggio esterno ad una distanza tale da permettere l'aggancio in sicurezza dall'interno.</p>
<b>Impiego</b>	Accesso in sicurezza per i lavori in copertura.

<b>Specificità</b>	<p>In prossimità dell'accesso deve sempre trovarsi un <b>ancoraggio</b> (fisso UNI 795, A1-A2 o UNI 517) in modo da consentire all'operatore di trovarsi ancorato ancor prima di uscire completamente sulla copertura.</p> <p>Dal punto di accesso si devono trovare poi ancoraggi in modo da consentire all'operatore di arrivare al sistema principale di ancoraggio (linea o palo).</p>
<b>Criticità</b>	<p>L'uscita dell'operatore deve avvenire agevolmente senza compiere manovre di aggancio/sgancio poco agevoli e non ergonomiche, soprattutto quando l'operatore debba anche recare con sé la cassetta degli attrezzi o un dispositivo anticaduta retrattile da collegare alla linea anticaduta orizzontale.</p>
<b>Alternative</b>	<p>Accesso alla copertura esterno e permanente.</p>
<b>Ispezioni</b>	<p>Le condizioni del gancio in prossimità dell'uscita devono essere verificato secondo il <b>programma delle manutenzioni</b> che fa parte dell'elaborato tecnico della copertura.</p>
<b>Sistemi e procedure complementari</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verifica delle condizioni ambientali e meteorologiche.</li> <li>• Verifica delle condizioni di ancoraggio in prossimità dell'uscita in copertura.</li> </ul>
<b>Norme di riferimento</b>	<p><b>D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81,</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Titolo IV, (requisiti dei luoghi di lavoro)</li> </ul> <p><b>Legge Regione Toscana 3 gennaio 2005, n. 1</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• art. 82 comma 14</li> </ul> <p><b>Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 23 novembre 2005, n. 62/R ,</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Art. 3, c.1 - l. c);</li> <li>• Art. 5, c.4 - l. c);</li> <li>• Art.7, c.1 - l.b), c.2;</li> <li>• Art. 9</li> </ul>